Prabuty, dnia 14.03.2023 r.

— **Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://www.pewik.pl/**
— **Uczestnicy postępowania**

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1/2023

(pytania nr 1-7)

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień podprogowych na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grażymowo, gm. Prabuty, znak sprawy: Z/1/2023.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grażymowo, gm. Prabuty, wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza poniżej:

PYTANIE 1:

Proszę o zamieszczenie profili podłużnych sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

ODPOWIEDŹ 1:

W załączeniu profil kanalizacji sanitarnej. Sieć wodociągową należy posadowić zgodnie z głębokością wskazaną w dokumentacji projektowej.

PYTANIE 2:

Proszę o zamieszczenie badań geologicznych.

ODPOWIEDŹ 2:

W załączeniu Opinia geotechniczna.

PYTANIE 3:

Proszę o informację czy zasilanie elektryczne należy uwzględnić wycenie?

ODPOWIEDŹ 3:

Zasilanie należy uwzględnić w wycenie.

PYTANIE 4:

Czy zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi, które by określały zdolności chłonne gruntu w miejscu wybudowania studni chłonnych?

ODPOWIEDŹ 4:

Patrz pyt. 2.

PYTANIE 5:

W dokumentacji przetargowej zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych

technologiach na przykład sbr – osad czynny z układem napowietrzania, wymagające stałej kontroli i nadzoru?

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający dopuszcza jedynie oczyszczalnie ścieków, pracujące w technologii złóż obrotowych.

PYTANIE 6:

W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający dopuszcza jedynie oczyszczalnie, zbudowane w zbiornikach GRP.

PYTANIE 7:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości adekwatnej do specyfikacji, nie funkcjonują na innych obiektach dłużej niż 3 lata?

ODPOWIEDŹ 7:

Oczyszczalnia musi posiadać europejski znak CE i zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013

Treść wyjaśnień stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i winna być uwzględniona przy sporządzaniu oferty.

Załączniki do wyjaśnień:

1. Profil kanalizacji sanitarnej – rys. 9
2. Opinia geotechniczna

ZATWIERDZIŁ:
Mariusz Kubich
Prezes Zarządu