Prabuty, dnia 15.03.2023 r.

— **Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://www.pewik.pl/**
— **Uczestnicy postępowania**

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 2/2023

(pytania nr 8-12)

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień podprogowych na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grażymowo, gm. Prabuty, znak sprawy: Z/1/2023.

I. Zamawiający informuje, że w postępowaniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grażymowo, gm. Prabuty, wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza poniżej:

PYTANIE 1:

Proszę o zamieszczenie rysunków szczegółowych dotyczących oczyszczalni ścieków.

ODPOWIEDŹ 2:

W załączeniu schemat posadowienia oczyszczalni na płycie (rys. 11) i rysunek zbrojenia płyty oczyszczalni (rys. 10).

PYTANIE 2:

Proszę o zamieszczenie rysunków studni chłonnych.

ODPOWIEDŹ 2:

W załączeniu schemat studni chłonnej (rys. 9).

PYTANIE 3:

Czy zamawiający dysponuje szczegółowym rysunkiem projektowanej oczyszczalni ścieków wraz ze szczegółem montażu?

ODPOWIEDŹ 3:

Patrz pyt. 1.

PYTANIE 4:

Czy zamawiający dysponuję szczegółowym rysunkiem studni chłonnych z określeniem ich głębokości?

ODPOWIEDŹ 4:

Patrz pyt. 2.

PYTANIE 5:

Jakiej średnicy mają być studnie wodomierzowe; w przedmiarze określono jedynie rodzaj materiału bez określenia średnicy?

ODPOWIEDŹ 5:

Studnie wodomierzowe fi 600.

II. W uzupełnieniu do odpowiedzi na Pytanie 3 w Wyjaśnieniach Nr 1/2023 z dnia 14.03.2023 r., Zamawiający informuje, że wykonanie instalacji zasilającej (dz. nr 1/15) należy wykonać na długości 30 m.

Powyższa treść wyjaśnień stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i winna być uwzględniona przy sporządzaniu oferty.

Załączniki do wyjaśnień:

1. Schemat studni chłonnej – rys. 9
2. Zbrojenie płyty oczyszczalni (rys. 10)
3. Schemat posadowienia oczyszczalni na płycie (rys. 11)

ZATWIERDZIŁ:
Mariusz Kubich
Prezes Zarządu