Prabuty dnia 13.11.2020 r.

W dniu 10.11.2020 wpłynęło następujące pytanie do przetargu: **„Rekonstrukcja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ulicy Sanatoryjnej i Kuracyjnej w Prabutach"**

1. W pkt. 2.3) zaproszenia do składania ofert Zamawiający opisał wymagania jakim powinien odpowiadać rękaw przeznaczony do wykonania bezwykopowej renowacji dopuszczając tylko i wyłącznie elastyczny rękaw wykonany z tkaniny z włókna szklanego typu ECR nasączony żywicą poliestrową, utwardzany promieniami UV który musi spełniać wszystkie z wymagań opisanych w ppkt. od a) do m). Zamawiający opisał niniejsze wymogi w ten sposób, że wskazał, m.in. iż proponowany rękaw powinien osiągnąć ścieralność nie wyższą niż 0,05 mm, moduł krótkoterminowy nie mniejszy niż 16500 MPa wg PN-EN ISO 178 oraz współczynnik redukcji A nie wyższy niż 1,3. Wprowadzając powyższe zapisy Zamawiający doprowadził, pewnie nieświadomie, do oczywistego naruszenia zasady konkurencyjności w postępowaniu, bowiem ww. kryteria łączne spełnia wyłącznie jeden producent (!). W związku z powyższymi wymogami Wykonawcy zmuszeni są skorzystać z oferty tego właśnie producenta, co oczywiście wpływa na treści przygotowywanej oferty i ogranicza zasadę konkurencyjności. Wykonawcy mogliby bowiem skorzystać z ofert innych producentów dostępnych na rynku, których produkty są równoważne do produktów tego wyłącznego producenta. Aktualne zaś wytyczne przedstawione przez Zamawiającego wpływają w sposób oczywisty na swobodę działań Wykonawców narzucając im wyłącznie produkty jednego producenta. W efekcie dochodzi do naruszenia art. 29 ust. 2 pzp, a także art. t ust. 1 pzp.

Wobec powyższego wnosimy o dokonanie zmian parametrów technicznych i dopuszczenie zastosowania:

1. **rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzana promieniami UV o module sprężystości wykładziny (krótkoterminowy) co najmniej E>16500 N/mm2 wg PN-EN ISO 178 oraz**
2. **usunięcie współczynnika redukcji A oraz współczynnika ścieralności albo, ewentualnie, ustalenie współczynnika redukcji A na poziomie 1,35 i**

współczynnika ścieralność nie wyższego niż 0,15mm.

Wskazać ponadto należy, iż w niniejszej sprawie producent, którego produkt jako jedyny spełnia wymagania Zamawiającego, może zawyżyć jego cenę, co w efekcie bezpośrednio przełoży się na oferty Wykonawców które będą opiewały na kwoty wyższe niż gdyby Wykonawcy skorzystali z innych, równoważnych ofert pozostałych producentów dostępnych na rynku. Skutkiem tego Zamawiający w sposób oczywisty narusza także zasadę wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. Jak bowiem wskazano powyżej cel przedmiotowego postępowania zostanie także osiągnięty w przypadku zastosowaniu materiałów i produktów równoważnych. W efekcie zaś zmiany dokonanej przez Zamawiającego koszt przedsięwzięcia może wzrosnąć w sposób znaczny, co nie znajduje żadnego uzasadnienia i jest oczywiście niecelowe.

Odpowiedź Zamawiającego na pkt 1 ppkt 1:

Zgodnie z zapisami zaproszenia do składnia ofert pkt 2.3 ppkt d) Zamawiający dopuszcza wnioskowany rękaw z włókna szklanego nasączanego żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV o module sprężystości krótkoterminowym dla rękawa z tkaniny z włókna szklanego - średnia wartość nie mniejsza 16.500 MPa wg PN-EN ISO 178 z zastrzeżeniem, że jego sztywność obwodowa będzie nie mniejsza niż **4kN/m2**.

Odpowiedź Zamawiającego na pkt 1 ppkt 2:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania rękaw o współczynniku redukcji A określający trwałość rękawa po 50 latach – nie wyższy niż **1,3,** oraz odporności na ścieranie nie wyższej niż **0,06 mm** na 100 000 cykli potwierdzonej poprzez tzw. Test Darmstadtski wg DIN EN 295-3 lub innym badaniem laboratoryjnym.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralna cześć zaproszenia do składania ofert na wykonanie **rekonstrukcji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ulicy Sanatoryjnej i Kuracyjnej w Prabutach.**

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kubich