Prabuty, dnia 11.03.2022r

Dotyczy: Zapytanie do przetargu – Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji podnoszenia ciśnienia w Kołodziejach oraz kotłowni zlokalizowanej na ulicy Ogrodowej w Prabutach, o mocy poniżej 50kwp

W związku z zadanym pytaniem:

1. Czy stawiany panelom wymóg posiadania ramy min. 38mm grubości jest warunkiem obligatoryjnym?

Odp. Nie

2. Co oznacza wyszczególniony w PFU warunek stawiany panelom "współczynnik temperatury panelu NOCT≤43°C"? Czy chodzi o nominalną temperaturę pracy ogniwa?

Odp. Współczynnik o nominalnej temperaturze ≤43°C.

3. W PFU napisali Państwo o "proponowanych parametrach paneli pv", "proponowanych parametrach inwerterów...". Są to więc parametry wymagane, czy jedynie sugerowane?

Odp. Parametry paneli mogą być zbliżone do wartości podanych w PFU.

4. Czy istnieje możliwość ścięcia/skrócenia drzew, usunięcia żywopłotów, jeśli pozostawienie ich w obecnym stanie zakłócałoby pracę instalacji PV? Jeśli tak, na czyj koszt zostaną przeprowadzone prace mające na celu optymalne ukształtowanie otoczenia?

Odp. Prace porządkowe winien przeprowadzić wykonawca. Zalecamy przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kubich

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa " PEWIK" Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty
NIP 581-00-05-078 | tel. 55 2782285 | 55 2782032 | email: sekretariat@pewik.pl